

Zainteresovani u postupku JN br. R – 31/2015 je postavio sledeća pitanja:

Koji su tipovi lampi?

1. Poz. 4.4 „Nabavka materijala i izrada VK – instalacije „ Šta se podrazumeva pod ovom pozicijom prečnici cevi i koje su dužine i gde su priključuju?

Odgovori:

Lampe možete uzeti po izboru, prema naznačenoj snazi.

1. Ovde se misli na nabavku kanalizacionih cevi Ø 50 mm i vodovodnih cevi Ø ½ “ koje se priključuju na postojeću unutrašnju instalaciju. Dužina VK cevi je oko 1,5 m, ali se njihova tačna dužina treba utvrditi izlaskom na lice mesta.